

Funcție

Sarcina nominală

Eficiență Sezonieră

Funcție	DA	Sarcina nominală	5.4	Kw	Efficiență Sezonieră	SEER	6.3
Răcire	DA	Răcire	5.4	Kw	Răcire	SEER	6.3
Încălzire / Zonă Medie	DA	Încălzire / Zonă Medie	4.6	Kw	Încălzire / Zonă Medie	SCOP(A)	4.0
Încălzire / Zonă Caldă	-	Încălzire / Zonă Caldă	-	Kw	Încălzire / Zonă Caldă	SCOP(W)	-
Încălzire / Zonă Rece	-	Încălzire / Zonă Rece	-	Kw	Încălzire / Zonă Rece	SCOP(C)	-

Răcire

Capacitatea declarată pentru răcire, la temperatura interioară de 27 (19) ° C și temperatura exterioară Tj

Tj=35°C	Pdc	5.355	Kw
Tj=30°C	Pdc	3.923	Kw
Tj=25°C	Pdc	2.552	Kw
Tj=20°C	Pdc	1.238	Kw

Rata de eficiență energetică declarată în Modul de Răcire, la temperatura interioară de 27(19)°C și temperatura exterioară Tj

Tj=35°C	EERd	2.87
Tj=30°C	EERd	4.58
Tj=25°C	EERd	7.44
Tj=20°C	EERd	12.63

Încălzire / Zonă Medie

Capacitatea declarată pentru Încălzire/Zonă Medie, la o temperatură interioară de 20 ° C și temperatura exterioară Tj

Tj=-7°C	Pdh	4.104	Kw
Tj=2°C	Pdh	2.495	Kw
Tj=7°C	Pdh	1.616	Kw
Tj=12°C	Pdh	1.782	Kw
Tj=Temperatură bivalentă	Pdh	4.104	Kw
Tj=Limita de funcționare	Pdh	4.349	Kw

Coefficientul de performanță declarat în Modul de Încălzire/Zonă Medie, la o temperatură interioară 20°C și temperatura exterioară Tj

Tj=-7°C	COPd	2.81
Tj=2°C	COPd	3.97
Tj=7°C	COPd	4.88
Tj=12°C	COPd	6.1
Tj=Temperatură bivalentă	COPd	2.81
Tj=Limita de funcționare	COPd	2.59

Încălzire / Zona Caldă

Capacitatea declarată pentru Încălzire/Zonă Caldă, la o temperatură interioară de 20 ° C și temperatura exterioară Tj

Tj=2°C	Pdh	-	Kw
Tj=7°C	Pdh	-	Kw
Tj=12°C	Pdh	-	Kw
Tj=Temperatură bivalentă	Pdh	-	Kw
Tj=Limita de funcționare	Pdh	-	Kw

Coefficientul de performanță declarat în Modul de Încălzire/Zonă Caldă, la o temperatură interioară 20°C și temperatura exterioară Tj

Tj=2°C	COPd	-
Tj=7°C	COPd	-
Tj=12°C	COPd	-
Tj=Temperatură bivalentă	COPd	-
Tj=Limita de funcționare	COPd	-

Temperatura bivalentă

Încălzire / Zonă Medie	Tbiv	-7	°C
Încălzire / Zonă Caldă	Tbiv	-	°C

Temperatura limită de funcționare

Încălzire / Zonă Medie	Tol	-10	Kw
Încălzire / Zonă Caldă	Tol	-	Kw

Energie electrică

Consumul electric în diverse moduri de funcționare, altul decât modul activ

Modul Oprit	P _{OFF}	0.006	Kw
Modul Standby	P _{OFF}	0.006	Kw
Modul oprit prin telecomandă	P _{OFF}	0.008	Kw
Funcționarea rezistenței carter	P _{OFF}	0.0	Kw

Consum electric anual

Răcire	Q _{CE}	299	kWh/a
Încălzire / Mediu	Q _{HE}	1622	kWh/a

Capacitatea de control-variabilă

Alte elemente

Nivel de zgomot (unitate interioară)	LWA	58	dB(A)
Nivel de zgomot (unitate exterioară)	LWA	64	dB(A)
Potențial de încălzire globală	GWP	2.088	Kg CO ₂ eq
Debit de aer (unitate interioară)	-	-	m ³ /h
Debit de aer (unitate exterioară)	-	-	m ³ /h